

CHATONRUPT-SOMMERMONT – Traversée					
Canalisations en service	DN	PMS (bar)	* Zone de dangers très graves Distance ELS (m)	* Zone de dangers graves Distance PEL (m)	* Zone de dangers significatifs Distance IRE (m)
RUPT-AUX-NONAINS-VECQUEVILLE	100	67.7	10	15	25
MAIZIERES-BROUSSEVAL(DP)	100	67.7	10	15	25
Poste en service			Zone de dangers (m)		
CHATONRUPT-SOMMERMONT-01			35 mètres (autour de la clôture)		
Plan : DI218					

* Zones de dangers situées de part et d'autre des ouvrages et définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

EFFINCOURT – Traversée					
Canalisations en service	DN	PMS (bar)	* Zone de dangers très graves Distance ELS (m)	* Zone de dangers graves Distance PEL (m)	* Zone de dangers significatifs Distance IRE (m)
AINGEVILLE-TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE	200	80	40	60	80
Plan : DH222					

* Zones de dangers situées de part et d'autre des ouvrages et définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

GILLAUME – Traversée					
Canalisations en service	DN	PMS (bar)	* Zone de dangers très graves Distance ELS (m)	* Zone de dangers graves Distance PEL (m)	* Zone de dangers significatifs Distance IRE (m)
AINGEVILLE-TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE	200	80	40	60	80
Plan : DI223					

* Zones de dangers situées de part et d'autre des ouvrages et définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

JOINVILLE – Traversée					
Canalisations en service	DN	PMS (bar)	* Zone de dangers très graves Distance ELS (m)	* Zone de dangers graves Distance PEL (m)	* Zone de dangers significatifs Distance IRE (m)
RUPT-AUX-NONAINS-VECQUEVILLE	100	67.7	10	15	25
VECQUEVILLE-SAINT-URBAIN-MACONCOURT	100	67.7	10	15	25
Poste en service			Zone de dangers (m)		
JOINVILLE-01(DP)			35 mètres (autour de la clôture)		
Plan : DJ219					

* Zones de dangers situées de part et d'autre des ouvrages et définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

LEZEVILLE – Traversée					
Canalisations en service	DN	PMS (bar)	* Zone de dangers très graves Distance ELS (m)	* Zone de dangers graves Distance PEL (m)	* Zone de dangers significatifs Distance IRE (m)
AINGEVILLE-TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE	200	80	40	60	80
Protection cathodique			Zone de dangers		
Soutirage de LEZEVILLE			Se reporter aux exigences liées à la réglementation anti endommagement		
Poste en service			Zone de dangers (m)		
LEZEVILLE-01			40 mètres (autour de la clôture)		
Plan : DJ224-DI223 / Plan du soutirage					

* Zones de dangers situées de part et d'autre des ouvrages et définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

PANSEY – Traversée					
Canalisations en service	DN	PMS (bar)	* Zone de dangers très graves Distance ELS (m)	* Zone de dangers graves Distance PEL (m)	* Zone de dangers significatifs Distance IRE (m)
AINGEVILLE-TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE	200	80	40	60	80
Plan : DH222					

* Zones de dangers situées de part et d'autre des ouvrages et définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

PAROY-SUR-SAULX – Traversée					
Canalisations en service	DN	PMS (bar)	* Zone de dangers très graves Distance ELS (m)	* Zone de dangers graves Distance PEL (m)	* Zone de dangers significatifs Distance IRE (m)
AINGEVILLE-TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE	200	80	40	60	80
Plan : DH221					

* Zones de dangers situées de part et d'autre des ouvrages et définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

SAINT-URBAIN-MACONCOURT – Traversée					
Canalisations en service	DN	PMS (bar)	* Zone de dangers très graves Distance ELS (m)	* Zone de dangers graves Distance PEL (m)	* Zone de dangers significatifs Distance IRE (m)
VECQUEVILLE-SAINT-URBAIN-MACONCOURT	100	67.7	10	15	25
Poste en service			Zone de dangers (m)		
SAINT-URBAIN-MACONCOURT-01(DP)			35 mètres (autour de la clôture)		
Plan : DJ219					

* Zones de dangers situées de part et d'autre des ouvrages et définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

SAUDRON – Traversée					
Canalisations en service	DN	PMS (bar)	* Zone de dangers très graves Distance ELS (m)	* Zone de dangers graves Distance PEL (m)	* Zone de dangers significatifs Distance IRE (m)
AINGEVILLE-TROIS-FONTAINES-L'ABBAYE	200	80	40	60	80
Plan : DH222					

* Zones de dangers situées de part et d'autre des ouvrages et définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

SUZANNECOURT – Traversée					
Canalisations en service	DN	PMS (bar)	* Zone de dangers très graves Distance ELS (m)	* Zone de dangers graves Distance PEL (m)	* Zone de dangers significatifs Distance IRE (m)
VECQUEVILLE-SAINT-URBAIN-MACONCOURT	100	67.7	10	15	25
Plan : DJ219					

* Zones de dangers situées de part et d'autre des ouvrages et définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

THONNANCE-LES-JOINVILLE – Traversée					
Canalisations en service	DN	PMS (bar)	* Zone de dangers très graves Distance ELS (m)	* Zone de dangers graves Distance PEL (m)	* Zone de dangers significatifs Distance IRE (m)
VECQUEVILLE-SAINT-URBAIN-MACONCOURT	100	67.7	10	15	25
Plan : DI219					

* Zones de dangers situées de part et d'autre des ouvrages et définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

VECQUEVILLE – Traversée					
Canalisations en service	DN	PMS (bar)	* Zone de dangers très graves Distance ELS (m)	* Zone de dangers graves Distance PEL (m)	* Zone de dangers significatifs Distance IRE (m)
RUPT-AUX-NONAINS-VECQUEVILLE	100	67.7	10	15	25
VECQUEVILLE-SAINT-URBAIN- MACONCOURT	100	67.7	10	15	25
Poste en service			Zone de dangers (m)		
JOINVILLE-01(DP)			35 mètres (autour de la clôture)		
VECQUEVILLE – Impactée					
Poste en service			Zone de dangers (m)		
JOINVILLE-01(DP)			35 mètres (autour de la clôture)		
Plan : DI219					

* Zones de dangers situées de part et d'autre des ouvrages et définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

ECHENAY – Impactée					
Canalisations en service	DN	PMS (bar)	* Zone de dangers très graves Distance ELS (m)	* Zone de dangers graves Distance PEL (m)	* Zone de dangers significatifs Distance IRE (m)
AINGEVILLE-TROIS-FONTAINES- L'ABBAYE	200	80	40	60	80
Plan : DH222					

* Zones de dangers situées de part et d'autre des ouvrages et définies dans la circulaire 2006-55 ou BSEI n°06-254

Communes non traversées et non impactées :

AINGOULAINCOURT, AMBONVILLE, ANNONVILLE, ARNANCOURT, AUTIGNY-LE-GRAND, AUTIGNY-LE-PETIT, BAUDRECOURT, BEURVILLE, BLECOURT, BLUMERAY, BOUZANCOURT, BRACHAY, BUSSON, CHAMBRONCOURT, CHARMES-EN-L'ANGLE, CHARMES-LA-GRANDE, CIREY-SUR-BLAISE, CIRFONTAINES-EN-ORNOIS, COURCELLES-SUR-BLAISE, DOMMARTIN-LE-SAINT-PÈRE, DONJEUX, DOULEVANT-LE-CHÂTEAU, EPIZON, FERRIERE-ET-LAFOLIE, FLAMMERCOURT, FRONVILLE, GERMAY, GERMISAY, GUDMONT-VILLIERS, GUINDRECOURT-AUX-ORMES, LESCHERES-SUR-LE-BLAISERON, MATHONS, MERTRUD, MONTREUIL-SUR-THONNANCE, MORIONVILLIERS, MUSSEY-SUR-MARNE, NOME COURT, NONCOURT-SUR-LE-RONGEANT, NULLY, POISSONS, ROUVROY-SUR-MARNE, RUPT, SAILLY, THONNANCE-LES-MOULINS, TREMILLY, VAUX-SUR-SAINT-URBAIN

