



ROSIERES LE : 13 avril 2011

Monsieur le maire
De la commune de
80200 ASSEVILLERS

Objet : P.L.U.
V/Réf : Votre demande par mail du 12/04/2011
N/Réf : 033-PLU-CAPACITE-RESEAU-2011.04.13
Affaire suivie par : Olivier HARLAY

Monsieur le Maire,

Vous souhaitez avoir confirmation de la capacité du syndicat à supporter une augmentation de la population de votre commune à l'horizon 2025. Veuillez trouver ci après les éléments de réponse.

- Les arrêtés prescrivant les périmètres de protection aux stations de Potte et Morchain qui alimentent votre commune autorisent un prélèvement **maximum journalier de 6800 m3**.
- Le pompage actuel moyen sur ces deux stations est de **3500 m3 par jour**, le reliquat disponible est de **3300 m3 par jour**
- L'augmentation envisagée de votre population à l'horizon 2025 est de **80 habitants**.
- Sur la base d'une consommation de **150 litres** par jour et par habitant l'augmentation globale serait de **12 m3 par jour**. Cela représente moins de **0.4% du disponible**.

CONCLUSION : le syndicat n'aura aucune difficulté à faire face à l'augmentation de la population de votre commune.

Veuillez agréer monsieur le Maire l'expression de ma considération distinguée.

Philippe Cheval
Le président

Philippe CHEVAL