SIAEP DE BARSAC
PREIGNAC TOULENNE

Département de GIRONDE

23 Rue Henri de Lur Saluces - 33 210 PREIGNAC

05 56 63 29 76
05 56 62 24 38

ETUDE DIAGNOSTIQUE DES INSTALLATIONS D'AEP

Plan du réseau de distribution production	Echelle 1 / 5 000
IGN - COMMUNE DE TOULENNE	07 09 28

Date	SEPTEMBRE 2007	Plan numéro	04
Référence fichier	07 09 28 AT IGN 5 000		

ADVICE INGENIERIE
1E Avenue du Général de Gaulle - 33290 BLANQUEFORT
Email advice.ingenierie-33@orange.fr
05 56 95 31 13 - 05 56 16 08 65

Légende du réseau de desserte et des ouvrages

60 FONTE
80 FONTE
100 FONTE
125 FONTE
150 ONTE
200 FONTE
250 FONTE
MESURE PRESSION
MESURE DEBIT

32 PVC
40 PVC
50 PVC
63 PVC
75 PVC
90 PVC
110 PVC
125 PVC
140 PVC
160 PVC
200 PVC

VIDANGE
VANNE SECTIONNEMENT
POTEAU INCENDIE
STATION DE POMPAGE OU FORAGE
RESERVOIR SEMI ENTERRE
RESERVOIR SUR TOUR
INTERCONNEXION

PREIGNAC

TOULENNE

Site de Rougemont

Station de reprise : 60m3/h à 41.8 mce

Réservoir de Toulenne

Réservoir sur tour : 500 m3
Sol: 35.00 NGF
Radier: NGF
Trop plein: 61.00 NGF

Interconnexion avec Commune de Langon