

maître d'ouvrage

syndicat intercommunal
d'assainissement de
persan-beaumont et environs



PLAN D'ENSEMBLE

Zonage d'Assainissement pluvial
Commune de Mours

maître d'oeuvre

Syndicat Intercommunal
d'Assainissement de Persan
Beaumont et Environs



Echelle : 1 / 5000

Fait le 03/12/14

Mickaeline SOUETI INGENIERE

	Occurrence de protection	Débit de fuite
Les secteurs ne pouvant pas être raccordés à un réseau hydraulique ;	10 ans	Infiltration ou 3 l/s/ha
Les secteurs raccordés à un réseau unitaire ;	10 ans	Infiltration ou 1 l/s/ha vers réseau
Les secteurs raccordés à un réseau pluvial suffisant ;	10 ans	Infiltration ou 3 l/s/ha

Légende

▬ Limite communale

Conduites

— CONDUITE SYNDICALE

— Réseau pluvial

— Réseau unitaire

zonage pluvial

■ Secteur ne pouvant pas être raccordés à un réseau hydraulique

■ Secteur raccordé ou raccordable à un réseau pluvial séparatif

■ Secteu raccordé raccordable à un réseau unitaire