

Servitudes applicables aux canalisations de transport de gaz,
d'hydrocarbures et de produits chimiques (I3)

Canalisations :

Canalisations	Diamètre	PMS (bars)	Zone SUP 1 Distance (m)	Zone SUP 2 Distance (m)	Zone SUP 3 Distance (m)
Alimentation Montluçon CI Dunlop	80	16	6	5	5
Montluçon-Commentry-Cosne d'Allier	150	16	20	5	5
St Victor-Montluçon	200	16	20	5	5
Centre Est	400	67,7	145	5	5
Centre Est	400	67,7	5	10	15
Centre Est	450	67,7	165	5	5
Centre Est	450	67,7	165	5	5
Centre Est	500	67,7	195	5	5
Centre Est	500	67,7	195	5	5

Installations annexes :

Installation annexe	Zone SUP 1 Distance (m)	Zone SUP 2 Distance (m)	Zone SUP 3 Distance (m)
St Victor Pdt Coup Station de compression (Sud)	230	6	6
St Victor Pdt Coup Station de compression (Nord)	182	6	6
Montluçon CI Dunlop	20	5	5
St-Victor Coup Cher-Est	280	6	6
St-Victor DP Les Barres	35	6	6
St-Victor Sect La Loue	25	5	5